

Tabella Analisi Emissioni Termovalorizzatore

Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 26 Settembre 2016 a domenica 02 Ottobre 2016 – LINEA 1

	Ac. Cloridrico	Ossido Carbonio	Ossidi Azoto	Ossidi Zolfo	Carb. Org. Totale	Polveri	Ammoniaca
Giorno	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3
26/09	0,41	0,77	50,72	0,42	0,44	1,08	0,43
27/09	0,60	3,32	53,43	0,72	0,22	1,07	0,48
28/09	0,59	4,40	52,66	0,71	0,33	1,03	0,44
29/09	0,59	3,38	53,27	0,72	0,33	1,02	0,45
30/09	0,59	1,35	49,85	0,73	0,17	1,17	0,44
01/10	0,57	1,51	52,50	0,72	0,01	1,20	0,36
02/10	0,64	1,31	53,92	0,71	0,00	1,20	0,44
Limite Giorno:	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

	An. Carbonica	Ossigeno	Temp. Fumi	Portata Fumi
Giorno	%V	%V	°C	Nm3/h
26/09	6,56	12,65	124,4	45404
27/09	6,33	12,72	122,7	46487
28/09	6,57	12,52	122,6	46829
29/09	6,57	12,53	122,3	46865
30/09	6,32	12,78	121,1	46312
01/10	6,40	12,64	123,1	46283
02/10	6,48	12,53	122,2	45392

Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 26 Settembre 2016 a domenica 02 Ottobre 2016 – LINEA 2

	Ac. Cloridrico	Ossido Carbonio	Ossidi Azoto	Ossidi Zolfo	Carb. Org. Totale	Polveri	Ammoniaca
Giorno	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3
26/09		LINEA FERMA PER MANUTENZIONE PERIODICA PROGRAMMATA					
27/09							
28/09							
29/09							
30/09							
01/10							
02/10							
Limite Giorno:	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

	An. Carbonica	Ossigeno	Temp. Fumi	Portata Fumi
Giorno	%V	%V	°C	Nm3/h
26/09	LINEA FERMA PER MANUTENZIONE PERIODICA PROGRAMMATA			
27/09				
28/09				
29/09				
30/09				
01/10				
02/10				