

Tabella Analisi Emissioni Termovalorizzatore

Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 03 Ottobre 2016 a domenica 09 Ottobre 2016 – LINEA 1

	Ac. Cloridrico	Ossido Carbonio	Ossidi Azoto	Ossidi Zolfo	Carb. Org. Totale	Polveri	Ammoniaca
Giorno	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
03/10	0,68	1,23	50,08	0,76	0,03	1,45	0,28
04/10	LINEA FERMA PER MANUTENZIONE PERIODICA PROGRAMMATA						
05/10							
06/10							
07/10							
08/10							
09/10							
Limite Giorno:	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

	An. Carbonica	Ossigeno	Temp. Fumi	Portata Fumi
Giorno	%V	%V	°C	Nm ³ /h
03/10	5,9	13,03	122,1	45318
04/10	LINEA FERMA PER MANUTENZIONE PERIODICA PROGRAMMATA			
05/10				
06/10				
07/10				
08/10				
09/10				

Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 03 Ottobre 2016 a domenica 09 Ottobre 2016 – LINEA 2

	Ac. Cloridrico	Ossido Carbonio	Ossidi Azoto	Ossidi Zolfo	Carb. Org. Totale	Polveri	Ammoniaca
Giorno	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
03/10	0,77	6,79	82,99	0,70	1,15	0,86	1,98
04/10	1,17	2,53	65,66	0,68	0,16	0,44	2,49
05/10	0,91	2,50	65,44	0,68	0,13	0,39	2,32
06/10	1,15	5,06	79,72	0,81	0,48	0,38	2,12
07/10	1,19	2,83	64,78	0,68	0,25	0,37	2,34
08/10	1,44	2,16	75,05	0,70	0,17	0,37	2,19
09/10	1,81	2,02	81,67	0,68	0,05	0,36	1,78
Limite Giorno:	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

	An. Carbonica	Ossigeno	Temp. Fumi	Portata Fumi
Giorno	%V	%V	°C	Nm ³ /h
03/10	6,11	13,45	124,1	46601
04/10	6,09	13,51	124,6	46181
05/10	6,07	13,52	123,5	46239
06/10	5,96	13,66	123,8	46513
07/10	6,01	13,63	124,6	45927
08/10	5,96	13,65	123,2	46652
09/10	6,02	13,62	123,2	46448