

Tabella Analisi Emissioni Termovalorizzatore

Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 17 Ottobre 2016 a domenica 23 Ottobre 2016 – LINEA 1

	Ac. Cloridrico	Ossido Carbonio	Ossidi Azoto	Ossidi Zolfo	Carb. Org. Totale	Polveri	Ammoniaca
Giorno	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
17/10	0,64	5,13	50,16	0,74	0,26	2,77	0,28
18/10	0,73	2,36	48,92	0,76	0,02	1,94	0,21
19/10	1,01	2,66	51,06	0,78	0,42	1,59	0,31
20/10	1,47	3,04	48,13	1,03	0,42	1,53	0,23
21/10	1,48	3,04	49,34	0,89	0,61	1,42	0,32
22/10	1,87	2,95	49,72	0,79	0,64	1,41	0,28
23/10	1,38	2,90	48,78	0,89	0,59	1,35	0,28
Limite Giorno:	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

	An. Carbonica	Ossigeno	Temp. Fumi	Portata Fumi
Giorno	%V	%V	°C	Nm ³ /h
17/10	5,77	13,29	121,5	47595
18/10	5,64	13,43	121,7	47371
19/10	5,87	13,37	121,4	46430
20/10	5,82	13,41	120,3	45420
21/10	5,85	13,36	120,9	44928
22/10	5,85	13,40	121,2	46680
23/10	5,73	13,55	121,9	46524

Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 17 Ottobre 2016 a domenica 23 Ottobre 2016 – LINEA 2

	Ac. Cloridrico	Ossido Carbonio	Ossidi Azoto	Ossidi Zolfo	Carb. Org. Totale	Polveri	Ammoniaca
Giorno	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
17/10	1,54	2,70	76,48	0,69	0,19	0,37	3,53
18/10	0,85	2,16	87,87	0,68	0,12	0,36	3,34
19/10	1,35	2,46	89,58	0,81	0,57	0,37	3,64
20/10	0,80	2,77	83,36	0,70	0,48	0,38	3,84
21/10	0,90	2,06	79,70	0,70	0,68	0,37	2,92
22/10	0,74	2,09	66,14	0,70	0,75	0,37	2,25
23/10	0,85	2,21	80,75	0,70	0,73	0,37	1,94
Limite Giorno:	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

	An. Carbonica	Ossigeno	Temp. Fumi	Portata Fumi
Giorno	%V	%V	°C	Nm ³ /h
17/10	6,06	13,61	125,3	46508
18/10	5,95	13,66	124,8	46609
19/10	6,06	13,70	124,6	46205
20/10	5,91	13,84	123,9	46661
21/10	5,86	13,80	125,3	46333
22/10	5,91	13,76	123,8	45634
23/10	5,97	13,78	124,8	45747