

Tabella Analisi Emissioni Termovalorizzatore

Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 14 Novembre 2016 a domenica 20 Novembre 2016 – LINEA 1

	Ac. Cloridrico	Ossido Carbonio	Ossidi Azoto	Ossidi Zolfo	Carb. Org. Totale	Polveri	Ammoniaca
Giorno	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
14/11	0,55	1,75	53,76	0,70	0,10	1,12	0,46
15/11	0,57	2,40	53,02	0,73	0,18	1,13	0,33
16/11	0,49	5,31	55,54	0,73	0,51	1,20	0,40
17/11	0,50	3,29	53,74	0,74	0,57	1,27	0,38
18/11	0,50	3,20	54,87	0,73	0,46	1,23	0,36
19/11	0,49	3,09	54,09	0,73	0,44	1,22	0,50
20/11	0,47	2,74	53,68	0,73	0,24	1,18	0,34
Limite Giorno:	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

	An. Carbonica	Ossigeno	Temp. Fumi	Portata Fumi
Giorno	%V	%V	°C	Nm ³ /h
14/11	6,54	12,48	121,1	46.640
15/11	6,24	12,85	121,0	46.760
16/11	6,16	12,94	121,8	47.568
17/11	5,92	13,16	122,2	47.390
18/11	6,17	12,93	122,8	47.362
19/11	6,10	12,96	122,7	47.065
20/11	6,13	12,97	122,6	47.577

Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 14 Novembre 2016 a domenica 20 Novembre 2016 – LINEA 2

	Ac. Cloridrico	Ossido Carbonio	Ossidi Azoto	Ossidi Zolfo	Carb. Org. Totale	Polveri	Ammoniaca
Giorno	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
14/11	0,77	2,15	93,41	0,68	0,45	0,35	1,50
15/11	0,70	3,01	72,13	0,71	0,58	0,36	2,77
16/11	0,77	5,11	78,22	0,76	0,96	0,35	2,42
17/11	0,75	1,99	73,65	0,66	0,75	0,34	2,03
18/11	0,80	2,01	78,65	0,67	0,65	0,34	1,59
19/11	0,72	1,44	62,99	0,66	0,59	0,35	2,29
20/11	0,78	1,05	65,34	0,66	0,46	0,35	2,49
Limite Giorno:	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

	An. Carbonica	Ossigeno	Temp. Fumi	Portata Fumi
Giorno	%V	%V	°C	Nm ³ /h
14/11	6,29	13,44	123,4	44.725
15/11	6,01	13,67	124,8	45.477
16/11	6,29	13,48	125,2	44.715
17/11	6,67	13,06	124,9	43.949
18/11	6,88	12,81	125,8	43.926
19/11	6,60	13,13	125,7	43.231
20/11	6,63	13,09	125,6	43.254