

Tabella Analisi Emissioni Termovalorizzatore

Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 19 Dicembre 2016 a domenica 25 Dicembre 2016 – LINEA 1

	Ac. Cloridrico	Ossido Carbonio	Ossidi Azoto	Ossidi Zolfo	Carb. Org. Totale	Polveri	Ammoniaca
Giorno	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
19/12	0,46	2,75	50,89	0,72	0,43	1,33	0,36
20/12	0,48	5,39	52,45	0,73	0,58	1,32	0,25
21/12	0,47	2,63	48,64	0,74	0,36	1,27	0,38
22/12	0,48	2,59	46,50	0,75	0,53	1,29	0,30
23/12	0,49	2,43	46,27	0,75	0,56	1,30	0,22
24/12	0,50	2,82	47,50	0,74	0,52	1,31	0,26
25/12	0,47	2,69	48,24	0,74	0,66	1,29	0,22
Limite Giorno:	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

	An. Carbonica	Ossigeno	Temp. Fumi	Portata Fumi
Giorno	%V	%V	°C	Nm ³ /h
19/12	6,86	12,71	121,3	47.060
20/12	6,56	12,98	122,7	47.839
21/12	6,53	13,04	122,0	47.258
22/12	6,35	13,18	121,7	47.331
23/12	6,28	13,24	121,6	47.500
24/12	6,36	13,15	121,7	47.368
25/12	6,38	13,14	122,1	47.356

Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 19 Dicembre 2016 a domenica 25 Dicembre 2016 – LINEA 2

	Ac. Cloridrico	Ossido Carbonio	Ossidi Azoto	Ossidi Zolfo	Carb. Org. Totale	Polveri	Ammoniaca
Giorno	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
19/12	0,57	1,92	87,39	0,67	0,62	0,36	2,89
20/12	0,58	5,01	84,41	0,67	0,92	0,36	2,54
21/12	0,59	0,62	82,60	0,66	0,46	0,35	2,67
22/12	2,45	2,11	78,14	1,94	0,75	0,37	1,93
23/12	0,81	0,68	77,70	0,69	0,80	0,38	2,54
24/12	0,59	0,79	77,30	0,67	0,59	0,36	2,70
25/12	0,58	0,62	75,96	0,65	0,76	0,35	2,45
Limite Giorno:	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

	An. Carbonica	Ossigeno	Temp. Fumi	Portata Fumi
Giorno	%V	%V	°C	Nm ³ /h
19/12	6,03	13,58	125,1	46.149
20/12	5,94	13,65	124,6	45.883
21/12	6,22	13,40	124,2	45.221
22/12	5,92	13,68	124,8	46.057
23/12	5,73	13,85	125,2	45.926
24/12	6,03	13,54	124,7	45.628
25/12	6,29	13,33	124,8	45.116