

Tabella Analisi Emissioni Termovalorizzatore

Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 26 Dicembre 2016 a domenica 01 Gennaio 2017 – LINEA 1

	Ac. Cloridrico	Ossido Carbonio	Ossidi Azoto	Ossidi Zolfo	Carb. Org. Totale	Polveri	Ammoniaca
Giorno	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
26/12	0,48	2,49	47,04	0,74	0,69	1,30*	0,26
27/12	0,49	2,40	47,21	0,73	0,50	1,24	0,38
28/12	0,47	5,38	50,39	0,72	0,56	1,24	0,48
29/12	0,47	2,62	49,61	0,73	0,29	1,27	0,30
30/12	0,49	3,95	44,39	0,75	0,49	1,28	0,39
31/12	0,48	2,41	48,18	0,75	0,39	1,16	0,34
01/01	0,47	2,26	50,16	0,74	0,54	1,13	0,34
Limite Giorno:	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

* Indice di disponibilità dei dati che compongono la media (81,3 %) inferiore a quello atteso (90 % minimo)

	An. Carbonica	Ossigeno	Temp. Fumi	Portata Fumi
Giorno	%V	%V	°C	Nm ³ /h
26/12	6,26	13,20	121,8	47.368
27/12	6,37	13,05	121,6	46.593
28/12	6,79	12,76	121,7	46.893
29/12	6,58	12,97	121,4	46.855
30/12	6,18	13,45	121,0	47.437
31/12	6,41	13,27	120,9	46.552
01/01	6,62	13,12	121,1	46.272

Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 26 Dicembre 2016 a domenica 01 Gennaio 2017 – LINEA 2

	Ac. Cloridrico	Ossido Carbonio	Ossidi Azoto	Ossidi Zolfo	Carb. Org. Totale	Polveri	Ammoniaca
Giorno	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
26/12	0,56	0,55	75,44	0,65	0,73	0,35	2,61
27/12	0,56	5,06	78,18	0,65	0,58	0,35	2,75
28/12	0,57	1,25	72,71	0,67	0,66	0,36	2,96
29/12	0,59	1,28	70,51	0,68	0,39	0,37	3,04
30/12	0,64	12,33	53,66	0,76	1,08	0,42	4,24
31/12	0,61	2,87	71,12	0,70	0,94	0,38	2,74
01/01	0,58	1,36	75,11	0,69	0,76	0,38	2,61
Limite Giorno:	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

	An. Carbonica	Ossigeno	Temp. Fumi	Portata Fumi
Giorno	%V	%V	°C	Nm ³ /h
26/12	6,36	13,23	125,1	44.976
27/12	6,31	13,30	125,3	45.674
28/12	6,07	13,52	125,2	45.931
29/12	5,89	13,74	125,0	46.132
30/12	4,97	14,56	122,9	45.799
31/12	5,61	14,07	125,2	47.487
01/01	5,92	13,76	125,2	46.504