

Tabella Analisi Emissioni Termovalorizzatore

Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 16 Gennaio 2017 a domenica 22 Gennaio 2017 – LINEA 1

	Ac. Cloridrico	Ossido Carbonio	Ossidi Azoto	Ossidi Zolfo	Carb. Org. Totale	Polveri	Ammoniaca
Giorno	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
16/01	0,55	2,85	52,10	0,72	0,52	1,13	0,46
17/01	0,74	2,80	50,16	0,73	0,41	1,13	0,35
18/01	0,92	7,03	47,01	0,77	0,77	1,22	0,40
19/01	0,89	8,40	45,11	0,76	0,50	1,47	0,30
20/01	0,50	4,09	52,79	0,74	0,22	1,16	0,30
21/01	0,46	1,59	54,40	0,72	0,23	1,13	0,39
22/01	0,46	1,80	52,98	0,72	0,22	1,17	0,39
Limite Giorno:	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

	An. Carbonica	Ossigeno	Temp. Fumi	Portata Fumi
Giorno	%V	%V	°C	Nm ³ /h
16/01	6,63	12,98	121,0	46.442
17/01	6,63	12,99	121,2	46.659
18/01	6,16	13,47	121,4	48.222
19/01	6,08	13,46	122,1	48.994
20/01	6,51	12,99	122,0	47.822
21/01	6,65	12,84	121,7	47.317
22/01	6,66	12,84	121,4	47.028

Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 16 Gennaio 2017 a domenica 22 Gennaio 2017 – LINEA 2

	Ac. Cloridrico	Ossido Carbonio	Ossidi Azoto	Ossidi Zolfo	Carb. Org. Totale	Polveri	Ammoniaca
Giorno	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
16/01	0,60	1,52	77,14	0,69	1,41	0,39	1,57
17/01	3,76	1,85	75,81	0,87	1,33	0,39	1,89
18/01	1,13	5,52	63,85	0,70	1,36	0,38	2,27
19/01	1,38	2,09	58,50	0,68	1,10	0,38	2,69
20/01	0,83	1,76	60,39	0,63	2,47	0,38	2,31
21/01	0,75	1,53	63,76	0,68	2,33	0,37	2,93
22/01	0,87	1,91	72,57	0,67	2,05	0,38	2,88
Limite Giorno:	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

	An. Carbonica	Ossigeno	Temp. Fumi	Portata Fumi
Giorno	%V	%V	°C	Nm ³ /h
16/01	5,95	13,72	124,9	45.126
17/01	5,84	13,84	124,8	45.261
18/01	5,78	13,90	123,7	44.976
19/01	5,97	13,70	124,1	45.826
20/01	5,96	13,68	124,3	45.472
21/01	6,00	13,59	124,3	45.668
22/01	6,09	13,49	124,4	45.727