

Tabella Analisi Emissioni Termovalorizzatore

Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 27 Febbraio 2017 a domenica 05 Marzo 2017 – LINEA 1

	Ac. Cloridrico	Ossido Carbonio	Ossidi Azoto	Ossidi Zolfo	Carb. Org. Totale	Polveri	Ammoniaca
Giorno	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
27/02	1,39	3,07	46,58	0,74	0,59	1,34	0,30
28/02	1,29	8,93	47,35	1,66	0,81	1,38	0,37
01/03	1,32	3,03	47,17	0,73	0,36	1,33	0,33
02/03	1,55	2,97	48,41	0,73	0,47	1,32	0,28
03/03	1,21	3,54	49,85	0,73	0,43	1,32	0,32
04/03	0,96	2,85	50,98	0,73	0,34	1,33	0,24
05/03	1,82	3,53	50,48	0,73	0,44	1,33	0,37
Limite Giorno:	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

	An. Carbonica	Ossigeno	Temp. Fumi	Portata Fumi
Giorno	%V	%V	°C	Nm ³ /h
27/02	6,45	13,01	121,7	44.603
28/02	6,55	12,86	121,6	44.214
01/03	6,40	12,98	121,3	44.545
02/03	6,40	13,03	121,9	44.912
03/03	6,51	12,89	121,7	45.217
04/03	6,51	12,90	121,0	44.172
05/03	6,51	12,93	121,7	44.447

Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 27 Febbraio 2017 a domenica 05 Marzo 2017 – LINEA 2

	Ac. Cloridrico	Ossido Carbonio	Ossidi Azoto	Ossidi Zolfo	Carb. Org. Totale	Polveri	Ammoniaca
Giorno	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
27/02	2,52	35,08	81,53	1,21	6,74	0,42	2,22
28/02	0,78	12,22	90,75	0,76	0,89	0,35	1,87
01/03	1,07	2,17	83,59	0,66	0,09	0,34	2,49
02/03	0,76	5,62	71,69	0,68	0,28	0,34	3,23
03/03	0,89	3,13	77,79	0,66	0,39	0,34	2,94
04/03	0,79	3,30	77,59	0,65	0,39	0,36	3,18
05/03	0,67	3,21	79,60	0,65	0,32	0,36	3,19
Limite Giorno:	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

	An. Carbonica	Ossigeno	Temp. Fumi	Portata Fumi
Giorno	%V	%V	°C	Nm ³ /h
27/02	5,83	13,77	124,6	45.391
28/02	5,69	13,61	119,0	44.089
01/03	6,04	13,53	124,7	44.447
02/03	5,76	13,80	125,3	44.838
03/03	6,06	13,48	125,3	44.915
04/03	6,20	13,32	124,6	44.115
05/03	6,21	13,36	126,2	43.990