

## Tabella Analisi Emissioni Termovalorizzatore

**Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 10 Aprile 2017 a domenica 16 Aprile 2017 – LINEA 1**

	<b>Ac. Cloridrico</b>	<b>Ossido Carbonio</b>	<b>Ossidi Azoto</b>	<b>Ossidi Zolfo</b>	<b>Carb. Org. Totale</b>	<b>Polveri</b>	<b>Ammoniaca</b>
Giorno	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>
10/04	0,68	5,32	59,69	0,77	0,24	1,36	0,23
11/04	0,64	2,49	66,26	0,75	0,07	1,30	0,27
12/04	0,53	2,30	66,13	0,75	0,27	1,30	0,24
13/04	0,70	2,14	65,08	0,74	0,40	1,26	0,29
14/04	0,53	2,27	63,39	0,74	0,32	1,26	0,34
15/04	0,67	2,05	62,72	0,75	0,33	1,37	0,33
16/04	0,48	1,64	59,74	0,74	0,14	1,22	0,30
<b>Limite Giorno:</b>	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

	<b>An. Carbonica</b>	<b>Ossigeno</b>	<b>Temp. Fumi</b>	<b>Portata Fumi</b>
Giorno	%V	%V	°C	Nm <sup>3</sup> /h
10/04	5,90	13,59	120,6	44.942
11/04	6,36	13,17	121,6	44.889
12/04	6,37	13,19	121,3	44.591
13/04	6,53	12,97	121,9	43.941
14/04	6,53	12,96	122,0	44.252
15/04	6,47	13,10	121,7	44.666
16/04	6,63	12,93	121,9	44.473

**Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 10 Aprile 2017 a domenica 16 Aprile 2017 – LINEA 2**

	<b>Ac. Cloridrico</b>	<b>Ossido Carbonio</b>	<b>Ossidi Azoto</b>	<b>Ossidi Zolfo</b>	<b>Carb. Org. Totale</b>	<b>Polveri</b>	<b>Ammoniaca</b>
Giorno	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>
10/04	<b>LINEA FERMA PER MANUTENZIONE PERIODICA</b>						
11/04							
12/04							
13/04							
14/04							
15/04							
16/04							
<b>Limite Giorno:</b>	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

	<b>An. Carbonica</b>	<b>Ossigeno</b>	<b>Temp. Fumi</b>	<b>Portata Fumi</b>
Giorno	%V	%V	°C	Nm <sup>3</sup> /h
10/04	<b>LINEA FERMA PER MANUTENZIONE PERIODICA</b>			
11/04				
12/04				
13/04				
14/04				
15/04				
16/04				