

Tabella Analisi Emissioni Termovalorizzatore

Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 17 Aprile 2017 a domenica 23 Aprile 2017 – LINEA 1

	Ac. Cloridrico	Ossido Carbonio	Ossidi Azoto	Ossidi Zolfo	Carb. Org. Totale	Polveri	Ammoniaca
Giorno	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
17/04	0,49	1,90	53,63	0,77	0,10	1,29	0,29
18/04	0,50	1,96	68,53	0,76	0,14	1,30	0,17
19/04	0,49	1,85	68,68	0,76	0,14	1,28	0,22
20/04	0,48	1,64	67,89	0,75	0,13	1,32	0,23
21/04	0,47	1,69	66,91	0,74	0,12	1,23	0,28
22/04	0,47	1,76	66,04	0,74	0,22	1,19	0,25
23/04	0,47	1,63	69,13	0,74	0,11	1,20	0,30
Limite Giorno:	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

	An. Carbonica	Ossigeno	Temp. Fumi	Portata Fumi
Giorno	%V	%V	°C	Nm ³ /h
17/04	5,82	13,46	120,4	44.550
18/04	6,13	13,36	120,6	45.535
19/04	6,04	13,44	120,6	46.185
20/04	6,22	13,33	143,9	43.933
21/04	6,37	13,18	120,4	45.267
22/04	6,43	13,08	120,9	44.384
23/04	6,46	13,04	121,0	44.612

Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 17 Aprile 2017 a domenica 23 Aprile 2017 – LINEA 2

	Ac. Cloridrico	Ossido Carbonio	Ossidi Azoto	Ossidi Zolfo	Carb. Org. Totale	Polveri	Ammoniaca
Giorno	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
17/04	LINEA FERMA PER MANUTENZIONE PERIODICA						
18/04							
19/04							
20/04							
21/04							
22/04							
23/04							
Limite Giorno:	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

	An. Carbonica	Ossigeno	Temp. Fumi	Portata Fumi
Giorno	%V	%V	°C	Nm ³ /h
17/04	LINEA FERMA PER MANUTENZIONE PERIODICA			
18/04				
19/04				
20/04				
21/04				
22/04				
23/04				