

Tabella Analisi Emissioni Termovalorizzatore

Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 24 Aprile 2017 a domenica 30 Aprile 2017 – LINEA 1

	Ac. Cloridrico	Ossido Carbonio	Ossidi Azoto	Ossidi Zolfo	Carb. Org. Totale	Polveri	Ammoniaca
Giorno	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
24/04	0,47	1,61	66,71	0,74	0,02	1,21	0,35
25/04	0,46	1,26	64,99	0,72	0,05	1,19	0,40
26/04	0,46	1,53	61,81	0,72	0,03	1,26	0,33
27/04	0,47	2,05	64,49	0,74	0,25	1,21	0,24
28/04	0,46	1,57	65,05	0,71	0,00	1,21	0,25
29/04	0,45	1,42	71,41	0,71	0,03	1,19	0,35
30/04	0,46	1,53	69,53	0,72	0,01	1,20	0,39
Limite Giorno:	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

	An. Carbonica	Ossigeno	Temp. Fumi	Portata Fumi
Giorno	%V	%V	°C	Nm ³ /h
24/04	6,53	12,99	120,8	44.674
25/04	6,78	12,68	120,6	43.629
26/04	6,58	12,89	119,8	42.967
27/04	6,48	13,02	120,5	42.576
28/04	6,77	12,69	120,8	42.456
29/04	6,87	12,64	121,4	42.581
30/04	6,77	12,77	121,6	42.257

Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 24 Aprile 2017 a domenica 30 Aprile 2017 – LINEA 2

	Ac. Cloridrico	Ossido Carbonio	Ossidi Azoto	Ossidi Zolfo	Carb. Org. Totale	Polveri	Ammoniaca
Giorno	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
24/04	LINEA FERMA PER MANUTENZIONE PERIODICA						
25/04							
26/04							
27/04							
28/04							
29/04	0,93	7,05	78,33	0,68	0,96	1,32	0,60
30/04	0,92	1,39	84,62	0,61	0,30	0,48	0,51
Limite Giorno:	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

	An. Carbonica	Ossigeno	Temp. Fumi	Portata Fumi
Giorno	%V	%V	°C	Nm ³ /h
24/04	LINEA FERMA PER MANUTENZIONE PERIODICA			
25/04				
26/04				
27/04				
28/04				
29/04	6,51	13,02	124,4	54.822
30/04	6,81	12,87	125,4	55.882