

Tabella Analisi Emissioni Termovalorizzatore

Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 08 Maggio 2017 a domenica 14 Maggio 2017 – LINEA 1

	Ac. Cloridrico	Ossido Carbonio	Ossidi Azoto	Ossidi Zolfo	Carb. Org. Totale	Polveri	Ammoniaca
Giorno	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
08/05	LINEA FERMA PER MANUTENZIONE PERIODICA						
09/05							
10/05							
11/05							
12/05							
13/05							
14/05							
Limite Giorno:	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

	An. Carbonica	Ossigeno	Temp. Fumi	Portata Fumi
Giorno	%V	%V	°C	Nm ³ /h
08/05	LINEA FERMA PER MANUTENZIONE PERIODICA			
09/05				
10/05				
11/05				
12/05				
13/05				
14/05				

Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 08 Maggio 2017 a domenica 14 Maggio 2017 – LINEA 2

	Ac. Cloridrico	Ossido Carbonio	Ossidi Azoto	Ossidi Zolfo	Carb. Org. Totale	Polveri	Ammoniaca
Giorno	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
08/05	1,11	1,75	76,12	0,61	0,18	0,32	0,68
09/05	1,53	2,26	52,55	0,62	0,08	0,34	0,92
10/05	1,60	2,09	57,01	0,61	0,06	0,33	0,85
11/05	1,19	2,16	61,06	0,62	0,06	0,33	0,91
12/05	1,25	1,96	62,51	0,60	0,09	0,33	1,02
13/05	1,33	1,99	58,51	0,61	0,12	0,33	0,86
14/05	1,65	1,80	63,43	0,62	0,12	0,33	0,86
Limite Giorno:	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

	An. Carbonica	Ossigeno	Temp. Fumi	Portata Fumi
Giorno	%V	%V	°C	Nm ³ /h
08/05	6,98	12,69	123,9	56.100
09/05	6,89	12,76	124,1	57.774
10/05	7,04	12,63	123,7	57.446
11/05	6,94	12,74	123,7	57.549
12/05	6,97	12,66	124,2	57.659
13/05	6,92	12,71	124,7	58.201
14/05	6,95	12,75	125,2	58.765